

تخریب گسترده سیل به مجتمع آبرسانی شهید لشکری

وقوع سیل ویرانگر در نتیجه بارش شدید باران در ارتفاعات کلیبر باعث ایجاد خسارت به مجتمع آبرسانی شهید لشکری گردید .



ه گزارش دفتر روابط عمومی آب و فاضلاب استان در نتیجه بارش شدید باران در ارتفاعات کلیبر باعث ایجاد خسارت به مجتمع آبرسانی شهید لشکری و تاسیسات آب رسانی ۱۰ روستای کلیبر و آبش احمد شد. با جاری شدن سیل ۴ کیلومتر از خطوط انتقال با قطر ۳۵۰ و بند انحرافی تصفیه خانه شهید لشگری تخریب شده است. برآوردهای اولیه حاکی از خسارت های قابل توجه به تاسیسات و اختلال در امر آب رسانی در شهر آبش احمد می باشد . کارکنان شرکت آب و فاضلاب از طریق تانکر های سیار اقدام به توزیع آب در سطح شهر و روستاهای آبش احمد نموده و از مجتمع آبرسانی جدیدالافتتاح آزادگان برای این امر استفاده می نمایند .





