دستورالعمل ایمنی آب در مخازن خصوصی آب

شرکت سهامی آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی مسئولیت بزرگ تحویل و توزیع آب سالم و بهداشتی به شهروندان و مشترکین محترم را عهده دار می باشد. بر این اساس ، فعالیت های گسترده ای به عمل آورده تا استاندارد و ایمنی آب تا مرحله نهایی مصرف ، حفظ شده و از پیامدهای ناگوار بر اثر سهل انگاری مصرف کنندگان جلوگیری گردد. بنابراین ، مخازن آب ذخیره که در برخی از واحدهای مسکونی و تجاری مورد استفاده قرار می گیرند ملزم به رعایت موارد زیر می باشند:

-1 مخازن بایستی به گونه ای تعبیه گردند که سلامت آب حفظ گردد.

-2 درب مخازن محکم ، بسته و قفل دار باشد.

-3 دارای شیب کافی و مناسب برای جلوگیری از تجمع آب باشد.

-4 آب ورودی به مخزن در حجمی باشد که در عرض 24 ساعت مورد مصرف قرار گیرد.

-5 از مناسب بودن میزان کلر باقیمانده (0.5 تا 0.8 میلی گرم در لیتر) اطمینان حاصل گردد.

در صورت وجود هر گونه تردید در خصوص کیفیت آب مخزن ذخیره ، مراتب را سریعا به آزمایشگاه شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی به شماره : 15-3823914-041 اطلاع دهید.